


Flächenbedarf
A ≈ 230 m²

Stauraumkanal
DN 2500 - 30m
V = 145 m³

Saugleitungen mit
Entnahmematzen

Bestehende Feuerlöschbehälter
(außer B)



Name: Mercedes Benz Atego 1322 4x2
 Fahrzeugbreite: 2.520
 Spurbreite vorn: 2.321
 Spurbreite hinten: 2.321
 Max. Lenkwinkel: 36.244°
 Wendezeit (Sek.): 5.0
 Wendekreisdurchmesser (Radaußenkante): 13.982
 Wendekreisdurchmesser (Fahrzeugaußenkante): 15.800

Ortsgemeinde Singhofen
 Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Gewerbegebiet "An den Weiden"

Feuerlöschbehälter
 mit zwei Entnahmestellen

02.12.2019, M. 1:200

Friedrich Hachenberg
 Dipl. Ing. Stadtplaner
 Büro für Städtebau
 und Umweltplanung

Am Heidepark 1a
 56154 Boppard-Buchholz

T 0 67 42 - 87 80 - 0
 F 0 67 42 - 87 80 - 88

zentrale@stadt-land-plus.de
 www.stadt-land-plus.de