

für die Ortsgemeinde Singhofen

AZ:

24 DS 16/ 0017

Sachbearbeiter: Herr Ruckdeschel

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Ortsgemeinderat Singhofen	öffentlich	09.12.2019

Beratung und Beschlussfassung über den Bau einer Feuerlöschzisterne im Gewerbegebiet "An den Weiden"**Sachverhalt:**

Am 20.05.2019 wurde die Thematik bereits im Ortsgemeinderat behandelt. Seitens des Ortsgemeinderates wurde gewünscht die Planung so zu gestalten, dass so wenig wie möglich Grundstücksfläche benötigt wird. Ggf. ist auch der Einbau des Erdtanks im Wirtschaftsweg vorzusehen. Weiterhin sollte in Abstimmung mit der SGD Nord geklärt werden, ob nicht doch die Fläche des ehemaligen Löschteichs verwendet werden kann. Nach Rücksprache mit der SGD Nord, Obere Landespflegebehörde - Herrn Winkler, wurde die Nutzung der Fläche des ehemaligen Löschteichs abgelehnt.

Somit war die Planung der Zisterne zu optimieren, um den Flächenbedarf so gering wie möglich zu halten. Der entsprechende Lageplan ist als Anlage beigelegt. Hiernach ergibt sich ein Flächenbedarf aus Gewerbefläche in Höhe von 170 m². Der Gesamtflächenbedarf einschließlich Weg beträgt 194 m². Der ursprüngliche Bedarf lag bei 609 m².

Die Zisterne (Stauraum DN 2500/26,2 m) hat ein Fassungsvermögen von 120 m³. Die Nettobaukosten wurden auf ca. 100.000,- € geschätzt.

Unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung des Gewerbegebietes und des damit verbundenen Löschwasserbedarfs, ist eine Vergrößerung des Volumens auf 145 m³ anzustreben.

Dies begründet sich durch den genehmigten Bauantrag der Fa. Trinkkontor im Gewerbegebiet. Hier wird ein Gesamtvolumen von 145 m³ gefordert.

Die Nettoherstellungskosten würden dann bei ca. 130.000,- € liegen. Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer und den Insgemeinkosten sind Brutto ca. 175.000,- € zu veranschlagen.

Der Standort der neuen Feuerlöschwasserentnahmestelle befindet sich nach wie vor direkt gegenüber dem jetzt vorhandenen Biotop.

Die geplante Zisterne soll im Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde, zwischen altem und neuem Gewerbegebiet, errichtet werden.

Die erforderlichen Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 der Ortsgemeinde Singhofen berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat Singhofen beschließt die Herstellung der Feuerlöschzisterne mit einem Volumen von 145 m³ und 2 Entnahmestellen.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Anlage
Lageplan Optimierung Standort Feuerlöschzisterne