

**Von:** Meuser, Silke <silke.meuser@rhein-lahn.rlp.de>  
**Gesendet:** Montag, 9. Dezember 2019 15:43  
**An:** Figurski, Peter  
**Betreff:** BPI-Entwurf "Maaracker" - 6. Änderung der OG Nievern

Sehr geehrter Herr Figurski,

zur Änderung des v.g. Bebauungsplans tragen wir folgende Anregungen und Hinweise vor:

Untere Wasserbehörde:

Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht ist auszuführen, dass die Fläche innerhalb der Zone B II des Heilquellschutzgebiets Bad Ems liegt. Die dortigen Festsetzungen sind zu beachten.

Das Plangebiet befindet sich größtenteils auf der kartierten Altlastverdachtsfläche „restl. Fläche, Ablagerungsstelle Nievern“ BWS 2.

Eingriffe in den Boden können daher weiteren Untersuchungsbedarf nach sich ziehen und sind mit der Oberen Bodenschutzbehörde abzustimmen.

Wir bitten um Berücksichtigung der vorgetragenen Anregungen und Hinweise und bedanken uns für die Beteiligung im Verfahrens und die gewährte Fristverlängerung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

Silke Meuser

---

**Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises**

Untere Planungsbehörde

Insel Silberau 1, 56129 Bad Ems

Tel: 02603 972-354

Fax: 02603 972-6354

E-Mail: [silke.meuser@rhein-lahn.rlp.de](mailto:silke.meuser@rhein-lahn.rlp.de)

Web: [www.rhein-lahn-kreis.de](http://www.rhein-lahn-kreis.de)

---