

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

**30 DS 1/ 0337**

Sachbearbeiter: Herr Schneider

**VORLAGE**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
<b>Werkausschuss VGBEN</b>	<b>öffentlich</b>	<b>17.03.2021</b>

**Vergabe der Maschinentechnik Kläranlage Bad Ems, Sandfang****Sachverhalt:**

Im Januar 2021 wurde die Ertüchtigung eines Teils der maschinentechnischen Ausrüstung des Zulaufbereichs und des zweistraßigen Sandfangs ausgeschrieben. Außerdem beinhaltete die Ausschreibung die Erneuerung von vier Rinnenschiebern, einem Sandfangräumer mit Druckluftheber sowie die Installation eines Sandwäschers, der den vorhandenen Sandklassierer ersetzen soll. Darüber hinaus umfasste die Ausschreibung die Installation eines Doppel-Container-Verfahrwagens, eines Rolltors, die Demontage der bestehenden Maschinentechnik und den Abriss des Betonbauwerks des Sandklassierers sowie weitere bauliche Maßnahmen (Fliesenarbeiten, Schlosserarbeiten etc.).

Die Maßnahme wurde am 24.02.2021 um 11:20 Uhr submittiert, ergab jedoch kein einziges Angebot.

Unmittelbar im Nachgang zur Submission wurde eine Recherche bei den Firmen, welche sich die Ausschreibungsunterlagen digital abgeholt haben, angestrengt. Die aktuelle Marktsituation stellt sich so dar, dass sich die Anlagenbauer zurzeit aufgrund der durch ein sehr hohes Auftragsvolumen gekennzeichneten Lage, nur ihrer Kernkompetenzen bedienen und „Fremdgewerke“ aus Wirtschaftlichkeitsgründen ausschließen. Zu diesen wären in der aktuellen Ausschreibung z. B. die notwendigen Betonarbeiten und sonstigen baulichen Maßnahmen (Fliesenarbeiten, Schlosserarbeiten etc.) zu zählen.

Nach enger Abstimmung mit dem planenden Ing.-Büro Unger soll daher die Ausschreibung überarbeitet werden. Es sollen fachtechnisch sinnvolle Lose gebildet und ausgeschrieben werden, sodass eine losweise Vergabe erfolgen kann. Hier ist insbesondere die Zeitschiene zur Koordinierung der einzelnen Gewerke zu beachten.

**Beschlussvorschlag:**

Das Leistungsverzeichnis zur Ertüchtigung der Maschinentechnik, Sandfang auf der Kläranlage Bad Ems wird überarbeitet und in sinnvolle Lose unterteilt. Die erneute öffentliche Ausschreibung erfolgt zeitnah und es wird eine losweise Vergabe der Leistungen stattfinden.

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister

