

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

**30 DS 2/ 0027**

Sachbearbeiter: Herr Schneider

**VORLAGE**

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
<b>Werkausschuss VGBEN</b>	<b>öffentlich</b>	<b>04.09.2024</b>

**Vergabe der Wasserleitungsbauarbeiten B260, 3. Bauabschnitt  
Räumbohrung/Querung****Sachverhalt:**

Im Zuge der vom LBM und den Verbandsgemeindewerken (VGW) geplanten Bauarbeiten in der B 260 (siehe Vorlagen 30 DS 2/0025 und 30 DS 2/ 0026) beabsichtigen die VGW auch eine Kreuzung der Wasserleitung DN 150 GJS (duktiler Guss) mit der B 260 vor dem Wendehammer in der Waldstraße in Fachbach Oberau.

Die Kreuzung der Wasserdruckrohrleitung DN 150 GJS mit der Bundesstraße B 260 und der Waldstraße ist als Horizontalbohrung im Räumbohrverfahren auf einer Länge von ca. 34 m vorgesehen.

Lahnseitig ist die Wasserleitung vor der Bohrung (Startgrube) auf einer Länge von ca. 12 m in der seitlichen Grünfläche neben der B 260 zu verlegen und an einen vorhandenen Wasserzählerschacht anzubinden. Bergseitig erfolgt die Anbindung nach der Bohrung (Zielgrube) an die vorhandene Wasserleitung in der Waldstraße.

Theoretisch könnte die Maßnahme auch nach der Straßensanierung B 260 realisiert werden. Vorteil der parallelen Durchführung ist, dass bei potentiellen Komplikationen auf eine klassische Bauweise zur Straßenkreuzung zurückgegriffen werden könnte und die Sperrung der Bundesstraße im Vergleich verkürzt wird.

Die Planungsleistung wurde im Werkausschuss am 20.03.2024 an das Planungsbüro Siekmann vergeben (siehe Vorlage 30 DS 1/ 0738).

Das Bauvorhaben „3. BA Trinkwasserleitung Fachbach B 260, Räumbohrung“ wurde öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Die Submission fand am 27.08.2024 statt. Es sind zwei Angebote eingegangen. Die Firma Willi Sauer GmbH & Co. KG aus Koblenz hat das günstigste Angebot abgegeben.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Das Angebot der Firma Willi Sauer GmbH & Co. KG schließt mit einer Angebotssumme i.H.v. 105.192,35 € netto. Die Kostenschätzung für diesen Bauabschnitt liegt bei 87.625 €. Somit befindet sich das Angebot der Firma Sauer rd. 20 % über der Kostenschätzung.

Für die Maßnahme 1254 sind im Wirtschaftsplan (Nachtrag) 2024 inklusive Verpflichtungsermächtigung 500.000 € für die Bauleistung eingestellt.

Der Ansatz ist inklusive der Auftragsvergabe für den ersten Bauabschnitt Los 1 Tiefbau (siehe Vorlage 30 DS 2/0025) und Los 2 Rohrleitungsbau (siehe Vorlage 30 DS 2/0026) auskömmlich.

**Beschlussvorschlag:**

**Die Firma Willi Sauer GmbH & Co. KG aus Koblenz erhält gemäß ihrem Angebot vom 27.08.2024 den Auftrag für die Wasserleitungsbauarbeiten B 260, 3. Bauabschnitt Räumbohrung zum Gesamtangebotspreis von 105.192,35 € netto.**

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister