

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU

04.11.2025

für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

AZ:

30 DS 2/ 0204

Sachbearbeiter: Herr Fuchs

VORLAGE

Gremium	Status	Datum
Hauptausschuss VGBEN	öffentlich	27.11.2025

Sanierung der Betonbodenplatte in der Fahrzeughalle Feuerwache Bad Ems hier: Auftragsvergabe Betonbodensanierung der Höhenversätze und Betonabplatzungen im Bereich der Fugen und Entwässerungsrinnen.

Hinweis:

Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen.

Sachverhalt:

In der Fahrzeughalle der Feuerwehr Bad Ems, Baujahr 1974, sind deutliche Höhenversätze an den Fugen der Bodenplatten und Betonabplatzungen im Bereich der Entwässerungsrinnen durch unterschiedliche Setzungen der Einzelfundamente in den Gebäudeachsen entstanden.

Durch die Höhenversätze bis zu 25 mm besteht eine erhöhte Unfallgefahr.

Um diese zu beheben, sollen die Betonbodenplatten im Bereich der Fugen und Entwässerungsrinnen in ausreichender Breite und Höhe eingeschnitten und abgefräst werden. Anschließend werden die Fugen mit einem speziellen Verfahren ausgebildet und der abgefräste Bereich mit einem Kunstharzmörtel vergossen und die Oberfläche eben hergestellt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat für die Sanierung der Betonbodenplatten fünf Besichtigungstermine mit unterschiedlichen Fachfirmen durchgeführt. Drei Firmen haben ein Angebot eingereicht. Das günstigste Angebot wurde von der Firma WIEGRING floor solutions GmbH aus Bocholt mit brutto 83.985,08 Euro abgegeben. Die übrigen Angebote lagen bei 98.934,91 Euro und 134.257,53 Euro.

Von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung wird die Auftragsvergabe an die Firma WIEGRING floor solutions GmbH aus Bocholt empfohlen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Beauftragung der Betonbodensanierung der Höhenversätze und Abplatzungen im Bereich der Fugen und Entwässerungsrinnen stehen in Form von Rückstellungen aus der Jahresrechnung 2024 zu Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Firma WIEGRING floor solutions GmbH, Schlavenhorst 8, 46395 Bocholt erhält den Auftrag für die Betonbodensanierung in der Fahrzeughalle Feuerwehr Bad Ems auf Grundlage des anliegenden Angebots in Höhe von brutto 83.985,08 Euro.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister